

GMINNA SPÓŁKA WODNA
ul. Kościuszki 2
87-410 Kowalewo Pom.
woj. kujawsko-pomorskie

Kowalewo 11.10.2013

L. dz. 21/10/2013

Urząd Miejski
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1

Dotyczy: TłGG.7011.2.2013

Gminna Spółka Wodna Kowalewo Pomorskie w odpowiedzi na powyższe pismo informuje, że istniejący rurociąg $\phi 30$, którego wlot znajduje się na posesji przy ul. Odrodzenia 20 jest już dość mocno obciążony odbiorem wód z okolicznych podł i wsi Szychowo, a także wód opadowych z ulicy Odrodzenia i ul. z Ryńka, naszym zdaniem nie należy już do tego rurociągu dokładać dodatkowych wód, ponieważ w określonych przypadkach może nie odebrać nadmiaru wód. Sugerujemy możliwość wykonania odpływu wód z ulic osiedlowych przy istniejącej przepompowni ścieków, gdzie jest przepust drogowy pod ul. Odrodzenia i czynny zbieracz melioracyjny $\phi 15$ odprowadzający wody do rowu melioracyjnego nr R-T-81 i dalej do Strugi Kowalewskiej. W miejscu zbieracza melioracyjnego $\phi 15$ należałoby jednak wbudować rurociąg o odpowiedniej średnicy do planowanej ilości odprowadzanych wód.

PRZEWODNICZĄCY
GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W KOWALEWIE
Strzelecki Piotr