

**I N F O R M A C J A**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na wykonanie remontu wraz z malowaniem pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej zlokalizowanej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ na wykonanie remontu wraz z malowaniem pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej zlokalizowanej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) wyjaśniam:

**Pytanie 1.Poz. 6 przedmiaru dotyczącego rem. Pomieszczeń - kl. Schodowa. „ Naprawa drzwi wewnętrznych szt./kpl 2” - pytanie: jaki zakres naprawy należy przyjąć do wyceny?**

Odp. na Pytanie 1

Dopasowanie skrzydeł, redukcje okuć uzupełnienie drobnych ubytków z pod szpachlowaniem, przeszlifowanie i dwukrotne pomalowanie farbą olejną. Regulacja, wymiana zamka i klamek.

**Pytanie 2 Poz. 32 przedmiaru dotyczącego remontu pom. poddasza m2 22.66 „sufity podwieszane z płytkami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mmmm” - pytanie: określić zakres - ilość lamp**

Odp. na Pytanie 2

Ilość lamp według poz. 33 kosztorysu - czyli 4 sztuki

**Pytanie 3 Poz. 58 przedmiaru dotyczącego remontu pom. poddasza kpl 1,000 „Wykonanie inst., elektronicznej w pom. strychowych, częściowa przebudowa instalacji istniejącej w pom. poddasza” - pytanie - jaki jest zakres robót?**

Odp. na Pytanie 3

Rozprowadzenie instalacji elektronicznej dla oświetlenia sufitowego (2 lampy jarzeniowej w oprawkach, 4 anemostaty) z montażem szt. 6. i wyłączniki szt. 2 w pomieszczeniach o pow. 5,40X4,30 i 2,60x5,10 i wysokości 2,60

**Doradca-Pełnomocnik Burmistrza  
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka**